

Destinataire(s) :

MAIRIE DE THIVERVAL-GRIGNON

SUEZ EAU FRANCE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Cuivre, Nickel, Plomb

## AQUAVESC-SUEZ EAU

Commune de : THIVERVAL-GRIGNON

Prélèvement et mesures de terrain du **20/10/2025 à 09h49** pour l'ARS, par le laboratoire :

LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL), qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : PLAISIR (UNITE DE DISTRIBUTION )

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : POINT MOBILE THIVERVAL - MAIRIE LAVABO SANITAIRE RDC

Code point de surveillance : 0000000528 Code installation : 000606 Type d'analyse : CUNIP

Code Sise analyse : 00256037 Référence laboratoire : LSE2510-37760 Numéro de prélèvement : 07800250020

### Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité pour les paramètres analysés. Les teneurs en plomb, cuivre et nickel ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été mesurées. Compte tenu de l'influence du réseau de distribution d'eau (réseau intérieur et éventuellement branchement public) sur la dissolution des métaux, ces valeurs ne sont pas représentatives de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution. En outre, les résultats d'analyses ne sont représentatifs de la qualité de l'eau qu'au moment du prélèvement, les conditions de soutirages d'eau antérieurs au prélèvement pouvant influencer les résultats.

(PLV-07800250020 - page : 1)

Le lundi 03 novembre 2025

P/ le Directeur général et par délégation,  
P/ le Directeur départemental et par délégation,  
L'Ingénieur d'études sanitaires,

**Signé**

Marie-Claude GOURDET

*Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)*

| Analyse laboratoire |                                           |       | Limites de qualité |      | Références de qualité |      |
|---------------------|-------------------------------------------|-------|--------------------|------|-----------------------|------|
|                     | Résultats                                 | Unité | Mini               | Maxi | Mini                  | Maxi |
|                     | Oligo-éléments et micropolluants minéraux |       |                    |      |                       |      |
| Cuivre              | 0,033                                     | mg/L  |                    | 2,0  |                       | 1,0  |
| Nickel              | <5                                        | µg/L  |                    | 20,0 |                       |      |
| Plomb               | <2                                        | µg/L  |                    | 10,0 |                       |      |

*Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1*